

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 120» городского округа Самара**

РОССИЯ, 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д.144
тел.:(846) 956 08 42, факс: (846) 956 28 96, e-mail: mdouds120@list.ru

**Отчет по выполнению предписания №1172/1/1 от 15.10.2021
года**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте (ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара


На основании предписания от 15.10.2021г. №1172/1/1 отдела надзорной деятельности профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида» городского округа Самара в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Под лестничным маршем размещены горючие материалы	п.п. К п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ №1479)	01.10.2022	Выполнено
2.	Для отделки путей	Федеральный закон от	01.10.2022	Выполнено

	эвакуации (общих коридоров) допускается применение материала с неизвестными показателями пожарной опасности, без технической документации на материал	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ) ст.4; Свод Правил СП 1.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.2.; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97г. №18-7)п.6.25*.		
3.	Настенные звуковые и речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150мм (музыкальный зал)	п. 4.4. Свода правил СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности	01.10.2022	Выполнено
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ №1479	01.10.2022	Выполнено
5	В коридоре, на путях эвакуации (спортивный зал), размещен спортивный инвентарь, препятствующий безопасной эвакуации	п.п. Б.п. 27 ППР в РФ №1479	01.10.2022	Выполнено

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №120» г.о.Самара



Handwritten signature

Л.И. Хивинцева